

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Челябинский Хладокомбинат №1»

Деканов А.В.

« 01 » августа 2024 г.



П Р А В И Л А

эксплуатации «РДД» распашной двухстворчатой двери

1. Основное назначение распашной двухстворчатой двери:

- 1.1. Герметизация дверного проема холодильной камеры, для предотвращения проникновения в «ХК» наружного воздуха с повышенной температурой.
- 1.2. Загрузка и выгрузка «ХК» замороженной продукцией.

2. Не допускается держать двери холодильной камеры открытыми более 30 мин. при проведении в ней работ.

3. Распашные двери должны открываться и закрываться без особых усилий и затруднений.

4. Закрытие и открытие распашных дверей необходимо осуществлять строго с помощью установленной ручки и ручки-замка.

5. При открывании дверей РДД:

- 5.1. Убедиться в отсутствии преград открыванию дверей РДД (наледь, снеговая шуба, посторонние предметы, поддоны).
- 5.2. Открыть первую створку двери с помощью ручки-замка.
- 5.3. Открыть вторую створку, установив засов в положение «открыто».
- 5.4. Открыть обе створки двери до упора.

6. При закрывании дверей РДД:

- 6.1. Очистить порог от снеговой шубы и наледи, убрать посторонние предметы.
- 6.2. Очистить посадочное место засова в пороге.
- 6.3. В первую очередь закрыть створку с засовом. Установить засов в положение «закрыто».
- 6.4. Закрыть вторую створку. Убедиться, что дверь закрыта плотно и ручка-замок защелкнута.